



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

Руководителю организации  
(рассылается по списку)

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ**

ул. Нагорная, 136«А», Самара, 443035  
Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12  
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.gov.ru  
<http://www.srpov.gosnadzor.ru>  
ОКПО 02844104, ОГРН 1026301180982  
ИНН/КПП 6316007846/631201001

09.04.2026 № 301-1873

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об анализе несчастных случаев  
на энергоустановках за январь-март 2026г.

За 3 месяца 2026 года на территории Российской Федерации произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом (2 погибших). За аналогичный период 2025 года произошло 3 несчастных случая (3 погибших). За 3 месяца 2026 года произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом (2 погибших). За аналогичный период 2025 года произошло 3 несчастных случая (3 погибших).

Исходя из анализа причин смертельных несчастных случаев на энергоустановках, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора рекомендует руководителям организаций:

1. Провести ознакомление работников с материалами настоящего анализа при проведении занятий и инструктажей по охране труда.

2. Повысить уровень организации производства работ на электрических установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.

3. Обеспечить своевременную проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать.

4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

6. На постоянной основе проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, направленную на повышение производственной дисциплины труда. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

7. Повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и отключения энергооборудования и его осмотров.

8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

9. Не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

10. Обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже.

11. Обеспечить регулярное проведение дней охраны труда, на которых необходимо не только изучать требования правил, но и разъяснять, чем данные требования обусловлены.

Приложение: Уроки, извлечённые из несчастных случаев на 10 л. в 1 экз.

И.Ю. Петров

