



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

Главам муниципальных образований
Самарской области
(по списку)

**Средневожская
межрегиональная территориальная
государственная инспекция труда**

Ново-Садовая ул., д. 106 А, г. Самара, 443068
тел. 263-54-72, факс 263-54-71

12.08.2026	№	63/10-5830-26-И
на № _____	от _____	

В соответствие со статьями 356, 365 Трудового кодекса Российской Федерации направляем информацию о групповом несчастном случае со смертельными исходами, происшедшем 17 марта 2026 года с монтажниками наружных трубопроводов, водителем автомобиля Общества с ограниченной ответственностью «Левада» (далее - ООО «Левада»), расположенного в г. Новокуйбышевск Самарской области, основным видом экономической деятельности является – строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

По результатам завершеного 09 июня 2026 года расследования вышеуказанного несчастного случая установлено следующее.

17 марта 2026 года в 15 часов 30 минут на территории склада ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», бригада, включающая двух монтажников наружных трубопроводов и мастера строительно-монтажных работ, выполняла работы по гидроиспытанию трубопровода свежей воды, находящегося в колодце на глубине 4,5м. Монтажник наружных трубопроводов, не применив средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также коллективной защиты (открытие люков, вентиляция камеры колодца), не осуществив контроль среды рабочей зоны, предпринял спуск в колодец, но потерял сознание на верхних скобах лестницы люка и упал вниз. В целях оказания помощи упавшему работнику следом за ним в колодец, также не применяя средства индивидуальной защиты, начал спуск второй монтажник наружных трубопроводов, но также потерял сознание и упал в колодец. На крики мастера СМР о помощи прибежал водитель автомобиля из бригады, выполнявшей работу неподалеку от места

происшествия, и также не применяя СИЗ органов дыхания, начал спуск в колодец, потерял сознание и упал.

Причиной смерти троих погибших работников явилось отравление метаном.

В ходе проведения расследования несчастного случая выявлены следующие нарушения:

- Допуск к работе в колодце НВ-14 (ограниченное замкнутое пространство), то есть к работам повышенной опасности, работников ООО «Левада» в отсутствие наряда-допуска, содержащего мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ, без проведения анализа параметров среды до начала работ, а также постоянного или периодического контроля параметров рабочей среды внутри ОЗП, без средств измерения и сигнализации, позволяющих установить недостаточный уровень кислорода, без использования средств коллективной защиты (в том числе вентиляция ОЗП) и средств индивидуальной защиты (изолирующих средств защиты органов дыхания). Нарушены требования: абз. 2 ч. 3 ст. 214 ТК РФ, пп. 2 п.37 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных в приложении к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 902н. № 902н.

- Непроведение обучения и проверки знаний требований охраны труда по программе обучения «безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда», а также обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП с присвоением работникам соответствующей группы по безопасности работ в ОЗП. Нарушены требования: абз. 11 ч. 3 ст. 214 ТК РФ, п. 55 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда обучению требованиям охраны труда, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464, п.п. 18, 19, 20, 21 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных в приложении к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 902н.

- Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, выразившаяся в ненадлежащем контроле за выполнением работ повышенной опасности в колодце НВ-14, в ненадлежащем контроле за соблюдением требований инструкции по охране труда работниками, чем нарушены требования: абз. 12 ч. 3 ст. 214 ТК РФ.

- Отсутствии акта-допуска на производство строительно-монтажных работ, в отсутствии согласованного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников ООО «Левада», производящих работы (оказывающих услуги) на территории ООО «НЗМП», в отсутствии извещения со стороны ООО «Левада» о начале производства работ повышенной опасности в колодце НВ-14 на территории ООО «НЗМП», чем нарушены требования: 4 ст. 214 ТК РФ,

п. 15 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных в приложении к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 902н, п. 17 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н.

Просим довести указанную информацию до организаций, расположенных на территории муниципального образования, выполняющих работы в колодцах и других подземных сооружениях.

И.о. руководителя

Л.В. Павлова